

## **Radiátorok egyedi cseréjének közös képviselők részére a szolgáltató által javasolt szempontjai:**

- Radiátor típusváltás **Közös Képviselői egyetértéssel, jóváhagyással** engedhető meg.
- A **radiátor anyaga** lehetőleg **egyezzen meg az eredeti radiátor anyagával**, mivel az épület szekunder rendszerének vízzel történő feltöltése a radiátorok anyagához épült ki. Elektrokémiai korrózió elkerülése érdekében. (alumínium radiátor hálózati vízminőség, vaslemez és öntvény radiátor esetén primer közegről erőműi lágy-víz)
- Az új radiátor teljesítménye **+/-10%-al** egyezzen meg a leszerelni kívánt radiátoréval.
- Az új radiátor csatlakozási mérete (kötéstávolsága) is lehetőleg egyezzen meg.
- Egycsöves átfolyós fűtési rendszereknél az **új radiátor kis áramlási ellenállású legyen**, a be/ki ömlő nyílása **ne legyen szűkebb** az eredeti radiátorénál
- Átfolyós - egycsöves fűtési rendszerbe új, a korábbinál **kisebb beömlő nyílású radiátor csak méretezett átkötő szakasz beépítésével engedélyezett, az átkötő szakaszba elzáró vagy szabályozó szelep beépítése TILOS !** Ez a rendszer a legérzékenyebb a szakszerűtlen beavatkozásokra, itt jelentkezik a legtöbb átalakítással összefüggő, egész lakássort érintő fűtési panasz
- **radiátorbővítés közös képviselői egyetértéssel engedhető meg**
- **radiátorszelep-csere esetén kisellenállású (teljes átömlésű) szelepek beépítése lehetséges**
- **átkötő-szakasz megszüntetése nem engedélyezett**
- **amennyiben a cserélendő radiátoron üzemelő költségosztó van, annak cseréjéről/átszereltetéséről a Megrendelőnek a Közös Képviselő és a költségosztót üzemeltető Rendszergazda cég bevonásával gondoskodni kell**