

A korrekciós tényezők

A különböző fekvésű és elhelyezkedésű helyiségek hőveszteségének különbségeiből adódó eltérések mérséklésére szolgáló kötelezően alkalmazandó korrekciós tényezők a 104/2011. (VI.29.) Kormányrendelet 3. melléklete alapján

Megnevezés és a korrekció mértéke	
1. Földszinti korrekciók*:	
1.1. földszint pince nélkül	-15
1.2. földszint fűtetlen pince fölött	-10
2. Legfelső emeleti korrekciók**:	
2.1. lapos-tetős épületnél, közvetlenül a tető alatt	-20
2.2. nem beépített, fűtetlen tetőtér alatt	-15
2.3. beépített, fűtetlen tetőtér alatt, illetve tetőtérben	-10
3. Sarokhelyiségek korrekciói:	
3.1 minden olyan helyiség, amely legalább két külső határoló-felülettel (lehűlő falfelülettel) rendelkezik	-10
4. Égtáj szerinti korrekció:	
4.1. északi oldal	-5
5. Egyéb korrekciók:	
5.1. fűtetlen átjáró és kapubejáró feletti helyiség	-15
5.2. fűtetlen földszinti helyiség feletti helyiség	-10
5.3. fűtetlen lépcsőház, illetve folyosó melletti helyiség	-5

* A földszinti korrekciók nem alkalmazhatók azoknál a függőleges, alsó elosztású fűtési rendszerű felhasználási helyek helyiségeinél, amelyek légterében hőszigetelés nélküli vízszintes elosztóvezeték halad át.

** A legfelső emeleti korrekciók nem alkalmazhatók azoknál a függőleges, felső elosztású fűtési rendszerű felhasználási helyek helyiségeinél, amelyek légterében hőszigetelés nélküli vízszintes elosztóvezeték halad át.